

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

НАЗВА СУДНА: MT ORIS DI  
 ОПИС ТОВАРУ: ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО ULSD 10 PPM  
 ПОРТ ЗАВАНТАЖЕННЯ: КОНСТАНЦА, РУМУНІЯ  
 ДАТА: 18.10.2023 р.

Опис зразка

Контейнер для зразка: 4-літрова скляна пляшка

Походження проби: композит з суднових танків після завантаження

Дата відбору: 16.10.2023 р.

Зразок відібрано: Лабораторія нафтового терміналу спільно з сторвејсром PETCOM

ВЛАСТИВОСТІ	ОД. ВИМ.	МЕТОД ТЕСТУВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ГУСТИНА ПРИ 15°C,	КГ/Л	ASTM D 4052	0,8367
ГУСТИНА ПРИ 15°C, у повітрі	КГ/Л	ASTM D 1250	0,8356
В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 40°C	CST	ASTM D 445	2 585
ЦЕТАНОВИЙ ІНДЕКС		EN ISO 4264	50,1
ДИСТИЛЯЦІЯ: - ВІДНОВЛЕНИЙ ПРИ 250°C - ВІДНОВЛЕНИЙ ПРИ 350°C - ВИЛУЧЕННЯ ПРИ 95%	О.З. % О.З. % ГРАД. ЦЕЛЬСІЯ	EN ISO 3405	42 95 350
ВМІСТ СІРКИ	МГ/КГ	ASTM D 5453	8,5
ГРАНИЧНА ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ	ГРАД. ЦЕЛЬСІЯ	ASTM D 6371	-20
ТОЧКА ЗАЙМАННЯ	ГРАД. ЦЕЛЬСІЯ	ASTM D 93	65
ТОЧКА ПОМУТНІННЯ	ГРАД. ЦЕЛЬСІЯ	ASTM D 2500	-6
ВУГЛЕЦЕВИЙ ЗАЛИШОК (10% ЗНИЗУ)	М/М %	ASTM D 4530	0,02
ЗОЛА	М/М %	EN ISO 6245	0,002
КОЛІР		ASTM D 1500	L1
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД		Візуальна перевірка	чистий
КОРОЗИЯ МІДІ		ASTM D 130	1a
ВОДА	МГ/КГ	ASTM D 203	95

Зразок перевіряли в: Лабораторія нафтового терміналу


16.10.2023 р.

Присутні: ТАК

Причина:

PETCOM INSPECTION  
 INDEPENDENT SURVEYOR S.R.L.

/ підпис /



Бюро перекладів "Світ Перекладу" Translation agency "Svit Perekladu"	Переклад виконав перекладач Translation is performed by translator 01.10.2023 Дата, підпис / Date, signature
☎8-377-66-34 Viber	<i>Lesia Sacova B. F.</i>
☎3-675-17-65 Telegram	mir-perevoda.com.ua
☎6-556-55-19	2010pereklad@gmail.com